«Согласовано»:
Глава Суоярвского городского
Поселения
_____Р.В. Петров
«_17_» _декабря_2015 г.

«Утверждаю»:
Генеральный директор
ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»
_____И.В. Иванов
«_17_» _декабря_2015 г.

Температурный график

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе от котельной ООО «Питэр Пит»

Тн.в. ^{O}C	Т 1 ^{O}C	Т 2 ^{O}C
8	60	50
7	60	50
6	60	50
5	60	50
4	60	50
3	60	49
2	60	49
1	60	49
0	60	49
-1	60	48
-2	60	48
-3	60	48
-4	61	47
-5	63	47
-6	65	46
-7	66	46
-8	68	47
-9	70	48
-10	72	48
-11	73	49
-12	75	50
-13	77	51
-14	79	52
-15	81	53
-16	83	54
-17	85	55
-18	87	56
-19	89	57
-20	91	58
-21	93	60
-22	95	61,5
-23	95	61,2
-23	95	60,9
-24	95	60,5
-25	95	60,2
-26	95	59,9
-27	95	59,6
-28	95	59,3
-29	95	59,2

Тн.в. ^{O}C-температура наружного воздуха.
Т 1 ^{O}C- температура теплоносителя в подающем трубопроводе ^{O}C.
Т 2 ^{O}C - температура теплоносителя в обратном трубопроводе ^{O}C.