



«Согласовано»:
Глава Суоярвского городского
поселения

«» Р. В. Петров
2015 г.



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «КАРЕЛИЯ-РЕСУРС» И. В. Иванов
2015 г.



Температурный график

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе от котельной ООО «Питэр Пит»

Тн.в. °С	Т 1 °С	Т 2 °С
8	65	55,2
7	65	55
6	65	54,7
5	65	54,5
4	65	54,2
3	65	53,9
2	65	53,6
1	65	53,4
0	65	53,1
-1	65	52,9
-2	65	52,6
-3	65	52,4
-4	65,9	52,2
-5	67,8	51,9
-6	69,7	51,7
-7	71,5	51,4
-8	73,4	51,2
-9	75,2	52,2
-10	77,1	53,2
-11	78,8	54,1
-12	80,6	55
-13	82,3	56
-14	84,1	56,9
-15	85,8	57,8
-16	87,6	58,7
-17	89,4	59,6
-18	91,2	60,6
-19	93	61,5
-20	94,8	62,1
-21	95	61,8
-22	95	61,5
-23	95	61,2
-23	95	60,9
-24	95	60,5
-25	95	60,2
-26	95	59,9
-27	95	59,6
-28	95	59,3
-29	95	59,2

Тн.в. °С-температура наружного воздуха.

Т 1 °С- температура теплоносителя в подающем трубопроводе °С.

Т 2 °С - температура теплоносителя в обратном трубопроводе °С.

«Согласовано»:

Глава Суоярвского
городского поселения

Р.В. Петров

« _____ » 2015 г.

«Утверждаю»:

Генеральный директор
ООО «КАРЕЛЭНЕРТОРЕСУРС»

И.В. Иванов

« _____ » 2015 г.

Температурный график

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе от котельных по ул. Маяковского, д 5: «ул. Маяковского»; ул. Тикиляйна, 9а «Сувилахти»; ул. Гагарина д 6, «ул. Гагарина»; пер. Карьерный, «Химлесхоз»; Суоярвское ш., 86 «Стройуправление»; ул. Октябрьская, 34 «РУС»; ул. Шельшакова, 17 "ЦРБ"; ул. Октябрьская, дом 6., ул. Октябрьская».

Тн.в. °С	Т 1 °С	Т 2 °С
8	39	34
7	41	35
6	43	36
5	45	38
4	46	39
3	48	40
2	49	41
1	51	42
0	53	43
-1	54	44
-2	56	45
-3	57	46
-4	59	47
-5	61	48
-6	62	49
-7	64	50
-8	65	50
-9	65	51
-10	65	51
-11	65	50
-12	65	50
-13	65	50
-14	65	50
-15	65	50
-16	65	49
-17	65	49
-18	65	49
-19	65	49
-20	65	48
-21	65	48
-22	65	48
-23	65	48
-23	65	48
-24	65	47
-25	65	47
-26	65	46
-27	65	46
-28	65	46
-29	65	46

Тн.в. °С-температура наружного воздуха.

Т 1 °С- температура теплоносителя в подающем трубопроводе °С.

Т 2 °С - температура теплоносителя в обратном трубопроводе °С.